T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sayı: 75990205-869 -2751
Konu: Hizmet/Malzeme Alımı

Kırşehir
29.07.2022

TEKLİF MEKTUBUDUR

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Malzeme/Hizmet Doğrudan alım usulü ile ihale edileceğinden vereceğiniz teklif mektubunuzu satınalma birimine fax /mail yada elden ulaştırmanızı rica ederim.

İlkay TEKİN
Müdür Yardımcısı

Hastanemiz Tel: 0386 213 45 15 - 16 Dahili: 1878-1879-1898
Hastanemiz Faksı: 0386 213 32 31
E-mail: kirsehireah.salma@saglik.gov.tr

NOT:Teklif mektupları en geç 23./.09/2022 -Saat: 10:00
Kadar Satınalma Birimine Ulaştırılmalıdır.

SIRA	UBB/UTS BARKOD NO	MALZEMENİN CİNSİ	MARKA MODELİ	MİKTARI		BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
		Hastanemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Merkezinde Kompanzasyon Sisteminde kullanılmak üzere aşağıdaki malzemelerin temini					
1		Bıçaklı Sigorta 40 Amper		12	Adet		
2		Bıçaklı Sigorta 160 Amper		12	Adet		
3		Harmonik Filtre 75 k Ar		1	Adet		
4		20 kVAr Kondaksatör		4	Adet		
5		15 KVAr Kondaksatör		1	Adet		
6		10 kVAr Kondaksatör		1	Adet		
7		35lik Kablo Pabucu		30	Adet		
8		25lik Kablo Pabucu		30	Adet		
9		6 Amper W Otomat Sigorta		3	Adet		
10		İzole Bant		10	Adet		
11		10mm Ray Klemens		15	Adet		
12		Plastik Klipsi Kelepçe Kablo Bağı(Orta Boy)		2	Top		
					TOPLAM =		

EKI: TEKNIK RAPOR + TEKNIK SARTNAME

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Teklif Birim Fiyatları KDV Hariç ve Türk Lirası olarak verilecektir.

2-Silinti, kazıntı ve imza kaşe bulunmayan teklifler değerlenirmeye alınmayacaktır.

3- Numune İstenildiği taktirde numune en kısa sürede satınalma birimine gönderilecektir.

4-UBB/UTS kapsamında yer alan ürünlerin tek başına UBB/UTS kaydı yeterli olmayıp, teklifi üretici/ithalatçı firma dışında veren firmalar için , üretici veya ithalatçı tarafından UBB/UTS de alt bayii olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.

5-Bakanlığımız TKHK nun 09.01.2017 tarih ve 00036890436 sayılı yazıları gereğince , UBB kapsamındaki malzemeler için firmaların " TIBBİ CİHAZ SATIŞ YERİ YETERLİLİK BELGELERİNİ de teklifleri ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

6-İstekliler listedeki bütün kalemlere veya diledikleri kalemlere teklif verebilirler.

7-Sözkonusu alımla ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, kargo taşıma ve tüm ulaşım giderleri sigorta giderleri uhtesinde kalan kişi/firmaya aittir.

8-İdaremiz mal/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

9-Değerlendirmemiz kalem kalem , yada işin bütünlük arz etmesi bakımından toplam fiyat esasına göre yapılabilecektir.Ödemeler kurumun mali durumuna göre yapılır. Teklifimize fiyat veren firma bu hükmü kabul etmiş sayılır.

10-Malzemeler Depo teslimidir.Depoya taşınması ile ilgili tüm taşıma v.b.giderler firmaya aittir.

11-Teklif veren firma S.U.T.hükümleri gereğince idare tarafından işlem yapılacağını kabul etmiş sayılır.

12- Alımlar Acil ihtiyaçlarımıza yönelik olduğundan , idaremiz tarafından verilen sipariş sonrası belirtilen gün içerisinde teslimatı yapılmayan ürünler için idaremiz siparişi tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir. Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

13-Alım uhtesinde kalan firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile SUT Kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarını esas almadığından , hastanemiz idaresi bu kayıtları esas almayacak , anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilerek , ödeme yapılsa bile tespit edilen zararın tamamı alım yapılan firmadan tahsil edilecektir. Firma teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

14- Son teklif verme süresi içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Firmalar teklif vermekle bu hükmü kabul etmiş sayılır.

* TEKNİK ŞARTNAME TÜM MADDELERİNE UYGUN ÜRÜN TEKLİF ETTİĞİMİZİ KABUL VE BEYAN EDERİZ.
İMZA VE KAŞE :

75 KVAR HARMONİK FİLTRE ŞARTNAMESİ

Nominal Güç	: 75kVAr (Üç Fazlı)
L	: 0,575 mH
I rms (A)	: 102 A
I th	: 111a
I lin	: 164 A
İşletme Gerilimi	: 400V 50 Hz
P Faktörü	: %7
Rezonans Frekansı	: 189 Hz

Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Avşar YAĞMUR
Elektronik Mühendisi

Sıddık ÜLKER
Ahi Evran Üni.Eğt.Arş.Hastanesi
Teknisyen

Kadir [illegible]

TEKNİK RAPOR

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama Merkezi trafo çıkışında kurulu olan kompanzasyon sisteminde kullanılan aşağıda belirtilen yedek malzemeler arızalanmıştır. Kompanzasyon çalışma sisteminde herhangi bir olumsuz durum oluşmaması için arızalı malzemelerin yenisi ile ihtiyaç olan sarf malzemelerin temin edilmesi gerektiğine dair teknik rapordur. 15.09.2022

MALZEME ADI	MİKTARI
1-Bıçaklı Sigorta 40 amper	12 Adet
(Gerili:500V, Nominal akım:40A, Anahtarlama Kap:120Ka)	
2- Bıçaklı Sigorta 160 amper	12 Adet
(Gerili:500V, Nominal akım:160A, Anahtarlama Kap:120Ka)	
3- Harmonik Filtre 75 kVAr	1 Adet
4- 20 kVAr Kondansatör	4 Adet
5- 15 kVAr Kondansatör	1 Adet
4- 10 kVAr Kondansatör	1 Adet
7- 35 lik kablo pabucu	30 Adet
8- 25 lik kablo pabucu	30 Adet
9- 6 Amper W otomat sigorta	3 Adet
10- İzole bant	10 adet
11- 10 mm ray klemens	15 Adet
12- Plastik Klipsi kelepçe kablo bağı (orta boy)	2 top (200 adet)

Avşar YAĞMUR Elektronik Mühendis	Sıddık ÜLKER Teknisyen	Kadir KILIÇ Teknisyen

20 KVAR 440V GÜÇ KONDANSATÖR ŞARTNAMESİ

- 20kVAr gücünde olacak
- 3 faz olacak.
- 3 kutuplu olacak.
- 440 V gerilim olacak
- 525V gerilim dayanımı olacak.
- Metal silindirik yapıda kablolu kondansatör olacak.

15 KVAR 440V GÜÇ KONDANSATÖR ŞARTNAMESİ

- 15kVAr gücünde olacak
- 3 faz olacak.
- 3 kutuplu olacak.
- 440 V gerilim olacak
- 525V gerilim dayanımı olacak.
- Metal silindirik yapıda kablolu kondansatör olacak.

10 KVAR 440V GÜÇ KONDANSATÖR ŞARTNAMESİ

- 10kVAr gücünde olacak
- 3 faz olacak.
- 3 kutuplu olacak.
- 440 V gerilim olacak
- 525V gerilim dayanımı olacak.
- Metal silindirik yapıda kablolu kondansatör olacak.

Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Avşar YAĞMUR
Elektronik Mühendisi

Sıddık ÜLKER
Ahi Evran Üni.Eğt.Arş.Hastanesi
Teknisyen